

**SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
THỊ XÃ KỲ ANH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BVĐKKA-TCHC
V/v đề nghị gửi thư báo giá mua
sắm điều hòa không khí

Sông Trí, ngày 13 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Để có căn cứ mua sắm, lắp đặt điều hòa không khí thay thế các thiết bị đã hỏng, không đạt tiêu chuẩn, nhằm đảm bảo điều kiện nhiệt độ, độ ẩm theo quy định tại các khoa/phòng của đơn vị. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị kinh doanh có khả năng cung cấp hàng hóa theo phụ lục 01 đính kèm Công văn này, gửi báo giá bản giấy có dấu về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại 02393.966.028 trước ngày 17/8/2025. Bản mềm gửi qua địa chỉ Email: phongvtbvdikka@gmail.com. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm Công văn này.

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Thái phong Vũ

PHỤ LỤC 01**HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ**

(Kèm theo Công văn số /BVĐKKA- TCHC ngày 13/8/2025
của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)

TT	Tên thiết bị	Cấu hình, tính năng	Đơn vị tính	Số lượng	Thuyết minh
1	Máy điều hòa không khí 9.000BTU	Công suất 9.000 BTU/h; hiệu suất năng lượng CSPF $\geq 3,19$ W/W; nguồn điện 220–240V/50Hz; dàn lạnh khoảng 750×190×285 mm (≤ 8 kg); dàn nóng khoảng 718×300×500 mm (≤ 25 kg); môi chất lạnh R32; ống lỏng 6,35 mm, ống gas 9,52 mm; chiều dài ống tối đa ≥ 15 m;	Cái	02	
2	Máy điều hòa không khí 12.000BTU	Công suất 11.700 BTU/h, hiệu suất CSPF 3,19 W/W, nguồn điện 220–240V/50Hz, dàn lạnh 815×190×290 mm (8 kg), dàn nóng 718×300×540 mm (27 kg), môi chất R32, ống lỏng 6,35 mm, ống gas 9,52 mm, chiều dài ống tối đa 15 m.	Cái	01	
3	Máy điều hòa không khí 18.000BTU	Công suất 18.000 BTU/h; hiệu suất năng lượng CSPF $\geq 3,19$ W/W; nguồn điện 220–240V/50Hz; dàn lạnh khoảng 970×224×300 mm (≤ 12 kg); dàn nóng khoảng 800×300×550 mm (≤ 35 kg); môi chất lạnh R32; ống lỏng 6,35 mm, ống gas 12,7 mm; chiều dài ống tối đa ≥ 15 m	Cái	01	
4	Các thiết bị phụ kiện khác (ống đồng, dây điện...)				

PHỤ LỤC 02
BÁO GIÁ MUA SẴM CÁC LOẠI HÀNG HÓA
(Kèm theo Công văn số/BVĐKKA- TCHC ngày 13/8/2025 của
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)

Tên đơn vị báo giá.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

Chúng tôi là:.....; có địa chỉ tại..... ; điện thoại.....;
Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bản chào giá trang thiết bị như sau:

TT	Tên thiết bị	Cấu hình, tính năng	Hãng sản xuất/nước sản xuất	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG CỘNG: ... khoản								

Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí

Các điều khoản:

- Hàng mới 100 %
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.
- Các điều khoản khác (nếu có)
- Thời gian giao hàng:
- Phương thức thanh toán:

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng ngày kể từ ngày ký./.

.....ngày..... tháng.....năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)